

Министерство образования Херсонской области  
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
Херсонской области «Новоалексеевский детский сад «Ивушка»  
Генического муниципального округа»  
п.п. Новоалексеевка, ул. Леси Украинки, 80, [detsadiwyhka15@mail.ru](mailto:detsadiwyhka15@mail.ru)

---

## ПРИКАЗ

24.09.2024

№107 –ОД

пгт Новоалексеевка

### **О мероприятиях, направленных на устранение нарушений пожарной безопасности**

В соответствии с Предписанием Главного управления МЧС России по Херсонской области от 11.07.2024г. № ИВ -585-3-1-26 и в целях соблюдения требований пожарной безопасности

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Приложение №1).
2. Возложить ответственность за исполнения плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на заведующего хозяйством Комисарчук Оксану Александровну.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

Резанова О.М.

С приказом ознакомлена:

О.А. Комисарчук  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

Государственное бюджетное образовательное учреждение Херсонской области  
«Новоалексеевский детский сад «Ивушка» Генического муниципального округа»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБОУ ХО «Новоалексеевский  
Детский сад «Ивушка» Генического муниципального  
округа»

\_\_\_\_\_ Резанова О.М.

Приказ № 107-ОД от 24.09.2024

**План мероприятий**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
указанных в предписании Главного управления МЧС России по Херсонской области от 11.07.2024 года № ИВ -585-3-1-26

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению	Срок устранения нарушения	Ответственный	Примечание (отметка о выполнении)
1.	<b>Отсутствует декларация о пожарной безопасности</b> (ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 57 Кодекса гражданской защиты Украины)	Разработать декларацию о пожарной безопасности в соответствии с требованиями.	До 31.12.2024	Заведующий Резанова О.М., Заведующий хозяйством Комисарчук О.А. ответственна за пожарную безопасность	
2.	<b>Отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации</b> (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 3 ст. 4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.6, таблица А.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы	Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для установки автоматической системы пожарной сигнализации.	2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем	Заведующий Резанова О.М.	Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г

	<p>противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; <i>таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»; пункт 1.2 глава 1 раздел 5 Правил пожарной безопасности Украины (далее — ППБУ); Государственные строительные нормы В2.5-56:2014 (далее — ДБН).</i></p>				
3.	<p><b>Здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</b> (ч. 4 ст. 4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; <i>таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункт 1.2 глава 1 раздел 5 ППБУ; ДБН В2.5-56:2014).</i></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для установки автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
4.	<p><b>Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли (деревянных стропил и обрешетки чердака) здания в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и</b></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для заключение договора с организацией проводящей огнезащитную обработку конструкций кровли.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>

	<p><b>(или) производителя огнезащитных работ</b>  <i>(ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i> п. 13 <i>Правил противопожарного режима в Российской Федерации,</i> утвержденных <i>Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;</i> п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 <i>«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»).</i></p>				
5.	<p><b>Не обеспечена передача сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны</b>  <i>(ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i> пункта 1.2 <i>глава 1 раздел 5 ППБУ; ДБН В2.5-56:2014).</i></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для заключение договора с организацией которая обеспечивает передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны</p>	<p>2025-2026гг  При условии выделения денежных средств учредителя</p>	<p>Заведующий  Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г.  Вых. регистрации номер № ПО-238 от 24.09.2024г</p>

6.	<p><b>На территории, прилегающей к зданию не предусмотрен круговой проезд для пожарной техники с твердым покрытием шириной не менее 3,5м. В таких местах допущена рядовая посадка деревьев</b> (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 8.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением»).</p>	<p>1. Направить информационное письмо учредителю о необходимости выделение денежных средств и заключение договоров, для оборудование проезда с твердым покрытием.</p> <p>2. Дворнику осуществить обрезку деревьев препятствующих проезду пожарной техники.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p> <p>до 31.12.2024</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p> <p>Заведующий хозяйством Комисарчук О.А. ответственна за пожарную безопасность</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
7.	<p><b>Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов</b> (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»).</p>	<p>1 Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной пленке.</p> <p>2. Заказать планы эвакуации, соответствующие ГОСТу по размерам</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>

8.	<p><b>В отделке стен и полов общих коридоров, лестничных клеток, тамбуров эвакуационных выходов применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности: линолеум, масляная краска, обои</b> (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	<p>Направить информационное письмо учредителю о выделении денежных средств и заключение договора с подрядчиком, для проведения ремонтных работ (шпаклевка, покраска стен и потолков, замена покрытия пола и т.д.) с использованием материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
9.	<p><b>Ширина эвакуационных выходов из зальных помещений не соответствуют нормируемой и составляет менее 1,2 м.</b> (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 2.23 глава 2 раздел 3 ППБУ).</p>	<p>1. Направить информационное письмо учредителю о выделении денежных средств и заключение договора с подрядчиком на реконструкцию лестничных маршей. 2. Заказ проектно-сметной документации.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
10.	<p><b>Отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход из группы раннего возраста, первой младшей группы, из спален: старшей, средней, младшей, подготовительной, первой младшей групп</b></p>	<p>1. Направить информационное письмо учредителю о выделении денежных средств и заключение договора с подрядчиком на</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г.</p>

	<i>(ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.16, п. 5.1.3 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ДБН В.1.1-7-2002).</i>	проведение реконструкционных работ в здании. 2. Заказ проектно-сметной документации			Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г
11.	<b>Отсутствует ограждение на кровле здания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254.</b> <i>(ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением»; п. 6.13 ДБН В. 1.1-7-2002).</i>	1. Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для установление ограждение на кровле здания. 2. Заказ проектно-сметной документации.	2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем	Заведующий Резанова О.М.	Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г
12.	<b>Между маршами лестниц в лестничных клетках отсутствует зазор не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов</b> <i>(п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением»; пункт 2.23 глава 2 раздел 3 ППБУ).</i>	Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств и заключение договора с подрядчиками для, реконструкции лестниц в соответствии с требованиями.	2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем	Заведующий Резанова О.М.	Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г
13.	<b>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в</b>	Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных	2025-2026гг При условии выделения денежных	Заведующий Резанова О.М., Заведующий	Направлено информационное письмо на имя

	<p>соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного, складского назначения, котельных с обозначением их категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</p>	<p>средств, для проведение категорирование помещения.</p>	<p>средств учредителем</p>	<p>хозяйством Комисарчук О.А. ответственна за пожарную безопасность</p>	<p>Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
14.	<p><b>В правом крыле лестничной клетки устроена лестница с ступенями с различной высотой и шириной проступи</b> ((ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.30 ДБН В. 1.1-7-2002).</p>	<p>Направить информационное письмо учредителю о необходимости заключения договоров и выделении денежных средств на проведение реконструкционных работ здания. Заказ проектно-сметной документации.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
15.	<p><b>На втором эвакуационном выходе подготовительной группы допускается размещение трубы отопления на высоте 0,9 метра</b> (п.п. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</p>	<p>Направить информационное письмо учредителю для выделение денежных средств и заключение договора с подрядчиками, для устранения данного нарушения.  Устранить препятствие на втором эвакуационном выходе подготовительной группы, трубы системы отопления которая</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий хозяйством Комисарчук О.А. ответственна за пожарную безопасность</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>

		расположена на высоте 0,9 метра от пола.			
16.	<b>Не произведено испытание наружных эвакуационных металлических лестниц, ведущих со второго этажа</b> (п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).	Направить информационное письмо учредителю для выделение денежных средств и заключение договора с организациями которые производят соответствующие испытания.	2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем	Заведующий Резанова О.М.	Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г
17.	<b>В музыкальном зале выполнена непроектная перегородка из горючих материалов</b> (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).	Работнику по комплексному ремонту зданий произвести демонтаж перегородки в музыкальном зале	до конца 2024 г	Заведующий хозяйством Комисарчук О.А. ответственна за пожарную безопасность	
18.	<b>В нарушении требований пожарной безопасности в здании размещена теплогенераторная (котельная) на твердом топливе</b> (п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.6 СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства»).	Направить информационное письмо учредителю для выделение средств и заключение договора с подрядчиком для выноса котелен на твердом топливе в отдельностоящий тепловой узел. Заказ проектно-сметной документации.	При условии выделения денежных средств - в течении 2025-2026 годов	Заведующий Резанова О.М.	Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г

19.	<p><b>Не проведены работы по заделке негорючими материалами в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещениях котельных</b></p> <p><i>(п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</i></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств на проведение работ по заделке негорючими материалами, в технологических</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
20.	<p><b>Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</b></p> <p><i>(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</i></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю о выделении денежных средств и заключение договора с организацией которая производит соответствующие работы.</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г. Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
21.	<p><b>На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара</b></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю о выделении денежных средств для закупки средств индивидуальной защиты</p>	<p>2025-2026гг При условии выделения денежных средств Учредителем</p>	<p>Заведующий Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38</p>

	<p><b>из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</b>  <i>(п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</i></p>	<p>органов дыхания.</p>			<p>от 24.09.2024 г.  Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
22.	<p><b>Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности</b>  <i>(п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</i></p>	<p>Ответственным за пожарную безопасность в дошкольном учреждении пройти обучение по программе повышение квалификации мерам пожарной безопасности.</p>	2024 г	<p>Заведующий  Резанова О.М.</p>	<p>Выполнено.  Прошли обучение:  - заведующий Резанова О.М. удостоверение ПК 07-24-1320, регистрационный номер 1320, от 22.07.2024 г  - заведующий хозяйством Комисарчук О.А. удостоверение ПК 07-24-1319, регистрационный номер 1319, от 22.07.2024 г  Все сотрудники проходят своевременно инструктаж по пожарной безопасности согласно графика.</p>

23.	<p><b>Двери эвакуационных выходов, ведущих наружу из здания оборудованы механическими замками, открываемыми изнутри помещений с помощью ключа</b>  <i>(п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</i></p>	<p>Направить информационное письмо учредителю на выделение денежных средств, для оборудование дверей эвакуационных выходов механическими замками.</p>	<p>2025-2026гг  При условии выделения денежных средств учредителем</p>	<p>Заведующий  Резанова О.М.</p>	<p>Направлено информационное письмо на имя Министра образования ХО № 38 от 24.09.2024 г.  Вход. № ПО-238 от 24.09.2024г</p>
24.	<p><b>Под лестничным маршем в здании размещена кладовая</b>  <i>(п.п. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).</i></p>	<p>Освободить помещение под лестничным маршем и не допускать в дальнейшем хранение воспламеняемых материалов под лестничным маршем.</p>	<p>30.09.2024</p>	<p>Заведующий хозяйством  Комисарчук О.А.  ответственна за пожарную безопасность</p>	<p>Выполнено.  Произведена уборка помещения под лестничным маршем.</p>